

COMUNE DI CAROVIGNO
BRINDISI



PROGETTO DI UN PARCO A TEMA
STORICO-ARCHEOLOGICO
IN LOCALITA' SPECCHIOIA

Proponente : Riva Marina Park s.r.l.

		Progettisti
		Ing. Sergio DE NUZZO
		Arch. Ivana PROVENZANO
		Arch. Cosimo GUIDO
tav. 16	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Data APRILE 2013
Rapp. 1:500		Aggiornamento
		Via S.Nahi n. 5 73100 LECCE tel/fax 0832/351851 www.ingdenuzzo.it

legenda

	ACCESSIBILITA' LOCALI SPOGLIATOI E MUSEO D.M. 14 giugno 1989 n. 236 D.P.R. 384/78 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96 Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989
	ADATTABILITA' DEGLI UFFICI D.M. 14 giugno 1989 n. 236 D.P.R. 384/78 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96 Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 Per "luoghi di lavoro" si intendono le sedi di aziende (istituti, ditte, imprese, laboratori, magazzini, studi professionali ecc.) in cui l'accesso è limitato agli addetti
	VISITABILITA' DEI NEGOZI, BAR e RISTORANTE (LUOGHI APERTI AL PUBBLICO-D.M. 14 giugno-) I luoghi sedi di attività aperte al pubblico (come ad esempio negozi, esercizi commerciali in genere ecc.) devono essere VISITABILI . A tale proposito: * deve essere previsto almeno un percorso accessibile di collegamento dalla viabilità pubblica fino all'accesso dell'edificio * devono essere accessibili gli spazi di relazione, intesi come gli ambienti, aperti al pubblico, destinati alle funzioni che caratterizzano quella attività * qualora la superficie utile netta dell'unità immobiliare superi i 250 mq, deve essere previsto almeno un servizio igienico accessibile * è inoltre opportuno considerare anche i percorsi e gli arredi fissi in modo che non costituiscano ostacolo o impedimento alla fruizione degli spazi di relazione come sopra definiti
	ACCESSIBILITA' DEL PARCHEGGIO D.M. 14 giugno 1989 n. 236 D.P.R. 384/78 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96 PARCHEGGI * nelle aree di parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura di 1 posto ogni 50 o frazione di 50 * devono essere opportunamente evidenziati sia con segnaletica orizzontale (strisce a pavimento) che verticale (cartelli con il relativo contrassegno) * tali posti auto devono essere collocati in aderenza ai percorsi pedonali e in posizione più vicina all'accesso dell'edificio o dell'attrezzatura
	ACCESSIBILITA' SPAZI ESTERNI D.M. 14 giugno 1989 n. 236 D.P.R. 384/78 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96 "Gli spazi pubblici e le opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale, come ad esempio piazze, giardini, parchi, devono prevedere almeno un percorso accessibile per consentire la piena godibilità ambientale e del servizio o attività previsti. A tal proposito saranno considerate le caratteristiche connesse alla pavimentazione, ai percorsi esterni, ai mezzi di sollevamento, alla segnaletica.
	UNITA' AMBIENTALI ACCESSIBILI E LORO COMPONENTI D.M. 14 giugno 1989 n. 236 D.P.R. 384/78 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96 Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989) PORTE DI ACCESSO di luce netta > 85 cm altezza maniglia 90 cm apertura verso l'esterno con opportuni spazi antistanti e retrostanti il vano porta in riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a rotelle CORRIDOI E PASSAGGI larghezza minima 100/150 cm senza variazioni di livelli che devono essere superate con rampe. Nel caso di percorsi da 100 cm si devono prevedere ogni 10 m allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia PAVIMENTI orizzontali e complanari, non sdrucciolevoli INFISSI ESTERNI facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte capacità motorie o sensoriali, altezza maniglia 115 cm BALCONI E TERRAZZE la soglia non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo il pavimento deve essere almeno di 100 cm e permettere un cambio di direzione entro uno spazio ascrivibile in una circonferenza con diametro di 140 cm SERVIZIO IGIENICO Nelle strutture sedi di aziende e imprese il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni blocco di servizi igienici dell'edificio è accessibile alla persona su sedia a rotelle.

	SCHEMA INDICATIVO DEI PERCORSI FRUIBILI DAI DISABILI
	PARCHEGGIO ACCESSIBILE
	BAGNO ACCESSIBILE

	Le piscine saranno dotate di opportuna sedia per consentire il bagno alle persone con problemi di deambulazione ed i bagni saranno disponibili nell'aulare il passaggio dalla carrozzina alla sedia (polipier il bagno). L'accessibilità dei percorsi per le persone su sedia a rotelle sarà data dall'assenza di dislivelli o da raccordi mediante rampe, di opportuna pendenza e mediate da corrimano su entrambi i lati. La pavimentazione dei percorsi, delle rampe e dei gradini sarà antisdrucciolevole. L'accesso alla vasca potrà avvenire con diverse modalità: - con scala - con rampa (pendenza max 8%, consigliata 5%) La scala e la rampa dovranno avere corrimano.
	Area ludica per bambini- accessibile a tutti - sarà provvista di rampe dedicate a coloro che si muovono in carrozzina, da soli o con i genitori. L'intero spazio sarà rivestito completamente con materiale morbido e antiscivolo.

