

COMUNE DI CAROVIGNO
BRINDISI



PROGETTO DI UN PARCO A TEMA
IN LOCALITA' SPECCHIOLLA

Proponente : Riva Marina Park s.r.l.

		Progettisti	
		Ing. Sergio DE NUZZO	
		Arch. Ivana PROVENZANO	
		Arch. Cosimo GUIDO	
		Data	APRILE 2013
		Aggiornamento	
tav. 20	PLANIMETRIA GENERALE		
Rapp. 1:500	SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE		
	ING. DE NUZZO & C. COSTRUZIONI s.r.l.	Via S.Nahi n. 5 73100	
		LECCE tel/fax 0832/351851 www.ingdenuzzo.it	

LEGENDA

1. Ingresso-servizi
2. Spogliatoi
3. Parco Avventura
4. Laboratori all'aperto, ricostruzione villaggio età del bronzo
5. Baby Park
6. Area pic-nic
7. Torre Faro - Museo
8. Fiume lento con galeoncini
9. Ristoro
10. Bar
11. Piscina Baby
12. Ristoro
13. Piscina ad onde
14. Piscina adulti
15. Animazione ed eventi
16. Acquascivoli
17. Solarium
18. Tendostrutture ombreggianti
19. Tendostruttura per eventi e manifestazioni
20. Parcheggio
21. Depuratore

CARATERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE
METEORICHE:


Conduttura costituita da tubazioni in Cemento vibrocompresso armato a tenuta idraulica mediante anelli in neoprene.

- Tubazioni in cav a tenuta idraulica conformi alle norme UNI EN 1916;
- Previsti diametri 300-500-600 con pendenza media del 10-15°/‰
- Posa in opera interrata in trincea stretta conforme a quanto disposto dalle norme ISO-DTR 7073;
- La condotta fognaria delle acque meteoriche deve incrociare la condotta idrica in posizione sottostante a quest'ultima.
- Inserire un pozzetto ogni 28 - 32 m e comunque in corrispondenza dei cambi di direzione;
- Inserire le caditoie sui viali in corrispondenza dei compluvi della livelletta stradale.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA CONDOTTA DI SUBIRRIGAZIONE

Lo sviluppo della tubazione disperdente sarà funzione della natura del terreno e dei risultati delle prove che saranno effettuate per determinare il relativo tempo di percolazione. (vedasi particolare di dettaglio)

- Collegamento a tenuta tra vasca di grigliatura/desabbatura e sifone di cacciata.
- Condotta disperdente costituita da elementi tubolari in PVC pesante UNI 302, Ø100 - Ø120, pendenza 0.2 - 0.5 %, inferiormente forati (foro Ø 10-30 mm), - larghezza giunzione tra gli elementi 2-3 cm protetta con tegolo in cls;
- Trincea della profondità 70 - 80 cm (max 100 cm) della larghezza ≥ 400 mm;
- Il fondo della trincea per almeno 30 cm di altezza è occupato da un letto di pietrisco, tipo lavato, della pezzatura di mm 40/70;
- La condotta, posata sul pietrisco deve essere ricoperta ancora da pietrisco e su questo va applicato uno strato di tessuto non tessuto che impedisca l'intasamento dovuto al successivo rinterro con il terreno di riporto



altra proprietà

altra proprietà

altra proprietà

Strada Statale 379